

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

**Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе,12,
т. 3-04-10, электронный адрес: ZelenOGPN@yandex.ru,
телефон доверия т. 3-51-37**

**Предписание N 116/ 1/56
об устранении нарушений**

Муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образования
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
« Детский эколого-биологический центр закрытого административно - территориального
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица –
образования поселок Солнечный Красноярского края» в лице директора Мироновой Галины
правообладателя объекта защиты)

Михайловны

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по пожарному надзору №116 от
(наименование органа ГПН)

« 24 » сентября 2018 года,

статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» в
период

с 14 час. 00 мин. «15» октября 2018 года по 16 час. 30 мин. «15» октября 2018 года

с 14 час. 00 мин. «16» октября 2018 года по 15 час. 50 мин. «16» октября 2018 года

проведена проверка

Старшим инспектором группы организации и осуществления ФГПН по ЗАТО п. Солнечный
ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России» майором внутренней
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
службы Марьясовой Оксаной Владимировной

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «
Детский эколого-биологический центр закрытого административно - территориального
образования поселок Солнечный Красноярского края», расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Солнечная, 25а, стр.6

совместно с директором МКОУ ДО «Детский эколого-биологический центр ЗАТО п.
Солнечный Красноярского края» Мироновой Галиной Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	На плане эвакуации людей при пожаре не обозначены все места хранения первичных средств пожаротушения	п. 7 Правил противопожарного режима в РФ	30.10.2019
2	Ширина общего коридора при открывании дверей из помещений в коридор не соответствует установленным размерам, а именно: при одностороннем расположении дверей ширина 0,88м, при двухстороннем расположении дверей ширина 0,43м (ширина эвакуационного пути по коридору должна быть не менее 1,0 м)	п.6.27 СНиП 21-01-97«Пожарная безопасность зданий и сооружений» ст.89 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.4.3.3, п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденные Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171	30.10.2019
3	Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ	30.10.2019
4	В здании в месте перепада высоты кровли более 1 метра не предусмотрена наружная пожарная лестница типа П1 (вертикальная лестница).	п.4.4. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний. п.8.8. СНиП 21-01-97«Пожарная безопасность зданий и сооружений»	30.10.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор группы ОиО ФГПН в ЗАТО Солнечный

(должность, фамилия, инициалы государственного

ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19

инспектора по пожарному надзору)

МЧС России» Марьясова Оксана Владимировна



(подпись)

« 16 » октября 2018 г.

М.Л.П.

С предписанием об устранении нарушений ознакомлен, экземпляр для исполнения получил:

(подпись)

« 16 » октября 2018 г.

Директор МКОУ ДО « Детский

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного

эколого-биологического центра ЗАТО п. Солнечный
должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении

Миронова Галина Михайловна

которого проводится проверка.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)